



Skútustaðahreppur, Mývatnssveit 600269-1009

Hlíðavegi 6, 660 Mývatn. s: 464-4163 f. 464-4363, netf. sveitarstjorn@myv.is

Fundargerð Veitnanefndar 9. fundur

Fundur að Hlíðavegi 6, 19. maí 2010 kl. 14:30

Mættir: Kristján Steingrímsson, Lárus Björnsson, Yngvi Ragnar Kristjánsson og Jón Óskar Ferdinandsson. Sveitarstjóri ritaði fundargerð.

1. Fundarsetning.

Formaður setti fund.

2. Ástand hitaveitulagnar við Garð.

Fram kom á fundinum að hitaveitulögnin austan við dæluhúsið við Garð hefur nokkrum sinnum frá því í haust verið að fara í sundur. Bilunin kemur fram á 2-300 m kafla. Veitnanefnd leggur til við sveitarstjórn að þessi kafla verði endurnýjaður í stáli, auk 200m til viðbótar, þannig að endurnýjunin nái að nefndu dæluhúsi.

3. Önnur mál.

Enn og aftur hvetur Veitnanefnd sveitarstjórn til að ljúka ágreiningsmáli á milli hitaveitunar og landeigenda í Vogum. Jafnframt óskar nefndin eftir upplýsingum um stöðu mála.

Fleira ekki gert,
fundi slitið

Kristján Steingrímsson,
Lárus Björnsson,
Yngvi Ragnar Kristjánsson.
Jón Óskar Ferdinandsson.